

PID:

02512300

CID:

C.1993.1225

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,**  
**autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F      ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 0121  
FSM N° 007 I      LAT N° 021  
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**ARTHERMO SRL**  
**VIA ITALIA 32**  
**20060 GESSATE MI**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**



**Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".**

**La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)**

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

*Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)*

**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Dispositivi di comando sensibili  
alla temperatura  
( Serie ST )**

*Temperature sensing controls  
( Series ST )*

Emesso il | Issued on      **2004-02-11**

Aggiornato il | Updated on      **2015-05-21**

Sostituisce | Replaces      **2008-07-08**



cosign

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2004-02-11  
*Aggiornato il / Updated on* 2015-05-21  
*Sostituisce / Replaces* 2008-07-08

## Prodotto | Product

# Dispositivi di comando sensibili alla temperatura Temperature sensing controls

## Concessionario | Licence Holder

**ARTHERMO SRL**  
**VIA ITALIA 32**  
**20060 GESSATE MI**

## Marchio | Mark



ENEC  
03,IMQ

## Norme

EN 60730-1:2011  
EN 60730-2-9:2010  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

## Standards

EN 60730-1:2011  
EN 60730-2-9:2010  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

## Rapporti | Test Reports

MI15A0425039-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	<b>ST</b>
<i>Tipo di dispositivo / Type of device</i>	<b>termostato per apparecchi / thermostat for appliances</b>
<i>Tipo di azione / Type of action</i>	<b>1B</b>
<i>Tipo di costruzione / Type of construction</i>	<b>incorporato / incorporated</b>
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	<b>IP00</b>
<i>Grado di inquinamento / Pollution degree</i>	<b>2</b>
<i>Resistenza al calore/fuoco / Resistance to heat and fire</i>	<b>categoria D / category D</b>
<i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i>	<b>T 110 °C</b>
<i>Classe di isolamento / Degree of protection (class)</i>	<b>per apparecchi di classe I / for class I appliances</b>
<i>Indice di tracking / Tracking index (PTI)</i>	<b>PTI250</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.D00B7U

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>ARTHERMO</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>ST.XXXX</b>
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	<b>ST.XXXX</b>
<i>Tipo di apertura / Contact opening</i>	<b>microdisconnessione / micro-disconnection</b>
<i>Corrente/tensione nominale / Rated current/voltage</i>	<b>15 A (NC) / 400 V - 2,5 A (NO) / 400 V</b>
<i>Tipo di carico / Type of load</i>	<b>carico resistivo / resistive load</b>
<i>Temperatura di regolazione o intervento / Setting/operating temperature</i>	<b>T -35 / +220 °C</b>
<i>Numero di cicli automatici/manuali / Number of automatic/actuation cycles</i>	<b>1E5/15E2</b>
<i>Terminali / Terminals</i>	<b>morsetti a vite / screw terminals</b>

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Il rif. di tipo / art. è costituito dalla serie seguita da 3 numeri e 1 lettera che determinano le caratteristiche costruttive. I termostati serie ST possono essere realizzati con il bulbo e il capillare di differenti forme e dimensioni e con materiali diversi (acciaio inox oppure rame nudo o nichelato).

The type ref. / art. is made up by the series of 3 numbers and 1 letter that identify the constructional

characteristics. The thermostats series ST may be realized with the sensible element and capillary in a different dimensions, shapes and materials (stainless steel or naked copper or nickel-plated copper).

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.D001LL    **BTP.025100.DD23**    *Importo modelli ENEC - 0251 - Dispositivi di controllo | ENEC models - 0251 - Control devices*    1



cosign

**IMQ S.p.A.**